

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ГИМНАЗИЯ № 1»**

Советская ул., 199/7, г. Бийск, 659321

Тел. 36-26-50, факс: (3854) 36-26-50

E-mail: [bgymn1@mail.ru](mailto:bgymn1@mail.ru)

15.11.2024 № 194

Дознавателю отделения дознания  
территориального отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
№ 2 правления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Алтайскому  
краю  
Н.Ю. Антифееву

**Информация**


**по выполнению предписания об устранении нарушений обязательных требований  
№ 2406/1/006-22/483/ПВПР от 17.06.2024г.**

МБОУ «Гимназия № 1» корпус 1 выполнено предписание в полном объеме.

1. Огнетушители в помещениях, имеющие полную массу не менее 15кг,  
зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии.  
(фото прилагается)
2. Обеспечили в достаточном количестве знаков пожарной безопасности,  
обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.  
(фото прилагается)
3. Приобретены дополнительные огнетушители для защиты объекта, исходя из  
категории защищаемого помещения.

(копия договора купли продажи прилагается)

Директор  
МБОУ «Гимназия № 1»



И.В. Рыжкова