

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» июня 2024 г., 22240061000210883879

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«17» июня 2024 г., № 2406/006-22/483/ПВПР**

(дата составления предписания)

край Алтайский, г Бийск, ул Петра Мерлина, Дом 67, 83854406465, e-mail: 2tond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 17 » июня 2024 г., учетный номер 22240061000210883879.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

**Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. край Алтайский, г Бийск, ул Советская, Дом 199 /7

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 1", адрес  
юридического лица: 659321, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, БИЙСК, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 199/7**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Огнетушители в классах, имеющие полную массу менее 15 кг, не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии (п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 01.05.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» утверждён и введён в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности  
**Срок устранения нарушения:**  
24.12.2024
2. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, средств пожаротушения.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.  
**Срок устранения нарушения:**  
24.12.2024
3. Недостаточное количество огнетушителей, необходимых для защиты объекта, исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д. (п. 4.1.1. "СП

9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179)

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности


**Срок устранения нарушения:**

24.12.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор города Бийска, Бийского, Зонального, Красногорского, Солтонского, Целинного районов по пожарному надзору ) Антифеев Никита Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор города Бийска, Бийского, Зонального, Красногорского, Солтонского, Целинного районов по пожарному надзору ) Антифеев Никита Юрьевич, e-mail: tond2@mail.ru, телефон: +73854406465

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должности, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

